

令和7年度(2025年度) 第1号ミシガン州立大学連合日本センター総合設備管理業務委託

【仕様書等にかかる質問に対する回答】

No.	資料名	箇所	項目	質問	回答
1	仕様書	P10	貯水槽等清掃点検 長期点検基準の点検内容	受水槽のメーカー名、型式、製造 番号、設置年月日	受水槽メーカー名：三菱樹脂株式会社 名 称：ヒシタンク 耐震型 型 式：GA 型 製 造 番 号：G9003731 製造年月日：平成2年3月 設置年月日：製造年月日から平成2年6月30日の間
2	仕様書	P10	貯水槽清掃点検 長期点検基準の点検内容	長期点検基準の点検内容について ・切り取り検査の数量、切り取り 場所（個所）切り取り後の復旧方 法、作業制限（実施月・時間帯の 指定、断水の制限）などの具体の 詳細	長期点検基準に基づく点検は、年1回の点検時に異常が 見られた場合にのみ実施することとします。その場合の 点検内容は異常の状態に応じたものとし、その内容の詳 細、費用等については、別途協議により決定します。